浄水場名	水源	採水日	1月5日	1月5日		2月2日		3月2日		4月4日	4月6日		5月11日		6月1日		7月4日	7月6日		8月3日		9月7日		10月2日	10月5日		11月2日		12月7日	
		検体種別	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
瑞竜	地下水	放射性セシウム 134		不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出	
		放射性セシウム 137		不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出	
	里川	放射性セシウム 134																												
		放射性セシウム 137																												
	地下水＋里川	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出						
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出						
内田	久慈川	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出						
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出						
大野	山田川(竜神ダム)	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出						
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出						
久米	山田川(竜神ダム)	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出						
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出						
新地	地下水	放射性セシウム 134																												
		放射性セシウム 137																												
	久慈川	放射性セシウム 134																												
		放射性セシウム 137																												
	地下水＋久慈川	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出						
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出						
水府北部	山田川(竜神ダム)	放射性セシウム 134			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出
		放射性セシウム 137			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出			不検出		不検出		不検出

水府南部	地下水	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					
	山田川（竜神ダム）	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					
里美里川	里川支流	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					
里美北部	里川支流	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					
里美中部	地下水	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					
里美南部	里川支流	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					
里美湯平	地下水	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					
高貫浄水場（工業用水道）	久慈川	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					
宮の郷配水池（工業用水道）	地下水	放射性セシウム 134	不検出							不検出							不検出							不検出					
		放射性セシウム 137	不検出							不検出							不検出							不検出					

4年4月1日から水道水中の放射性物質に係る指標値が，以下のとおり見直されました。

〇水道水中の放射性物質に係る管理目標値（水道施設の濁度管理の目標値）

・放射性セシウム（セシウム134とセシウム137の合計）：10ベクレル／キログラム

〇不検出とは，検出限界値を下回ったことを指します。

の箇所は，県衛生研究所で測定。セシウム134及びセシウム137の検出下限値はそれぞれ1ベクレル／キログラム以下です。

の箇所は，茨城県薬剤師会検査センターで測定。セシウム134及びセシウム137の検出下限値はそれぞれ1ベクレル／キログラム未満です。

の箇所は，茨城県環境放射線監視センターで測定。セシウム134及びセシウム137の検出下限値はそれぞれ1ベクレル／キログラム未満です。