

## 山吹運動公園市民体育館の現状

<p>劣化の状況①</p>  <p>ひび割れ</p>	<p>劣化の状況②</p>  <p>壁の欠損</p>	<p>劣化の状況③</p>  <p>雨漏り</p>
<p>バリアフリーへの未対応①</p>  <p>2階への利用は階段のみ。</p>	<p>バリアフリーへの未対応②</p>  <p>更衣室入口に段差がある。</p>	<p>トイレ</p>  <p>トイレの数が足りない。 (1階に男女各1室)</p>
<p>アリーナ (1,062 m<sup>2</sup>)</p>  <p>アリーナの面積が狭いため、公式大会が開催できない。</p>	<p>観覧席 (212 席)</p>  <p>観覧席が少ないため、「みるスポーツ」への対応ができない。</p>	<p>エントランス</p>  <p>エントランスが狭いため、大会時の受付や選手の集合場所で混雑してしまう。</p>