

令和5年11月10日

西金砂湯けむりの郷の営業再開について

常陸太田市西金砂湯けむりの郷（金砂の湯）の男湯ジェット風呂において、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出され、11月7日～11月10日まで営業を中止しておりましたが、茨城県ひたちなか保健所の指導も踏まえ、浴槽・配管などの洗浄や消毒作業を行い、水質検査を実施しましたところ、安全が確認されましたので、下記のとおり営業を再開します。

1 営業再開日

令和5年11月11日

2 経 過

(1) 11月9日に清掃・消毒作業を行い、11月10日に再度水質検査を実施し、検査結果から安全が確認されました。

検査項目	検査結果	茨城県公衆浴場法施行 条例に基づく水質基準	検査方法
レジオネラ属菌	陰性（－）	検出されないこと (10CFU/100ml未満)	LAMP 法

(2) これまでのところ、利用者から体調不良等の報告は受けておりません。

【お問い合わせ先】

常陸太田市商工観光部観光振興課 TEL 0294-72-8071
株式会社水府振興公社 金砂の湯 TEL 0294-76-9919（水・木曜日定休日）